



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01382/22

Серия **RU** № **0415022**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНО ГРУПП». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 140128, Россия, Московская область, город Раменское, поселок совхоза Раменское, улица Шоссейная, здание №3А, офис 5. Основной государственный регистрационный номер: 1195027001476. Телефон: +79251129428. Адрес электронной почты: ooo.interno@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРНО ГРУПП». Место нахождения (адрес юридического лица): 140128, Россия, Московская область, город Раменское, поселок совхоза Раменское, улица Шоссейная, здание №3А, офис 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140128, Россия, Московская область, город Раменское, поселок Совхоза Раменское, улица Шоссейная, здание №3А.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические, однопольные глухие типа ДМП1-(EI60) и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДМП1-(EI60)-О, габаритными размерами: по ширине от 600 до 1150 мм, по высоте от 1600 до 2750 мм; однопольные глухие, облицованные с двух сторон из МДФ панелей (толщиной не менее 6 мм) серии «ИНТЕРНО1» типа ДМП1-ИНТЕРНО1-(EI60), габаритными размерами: по ширине от 600 до 1150 мм, по высоте от 1600 до 2750 мм; двупольные глухие типа ДМП2-(EI60) и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДМП2-(EI60)-О, габаритными размерами: по ширине от 1200 до 2150 мм, по высоте от 1600 до 2750 мм; светопрозрачное заполнение – стекло многослойное пожаростойкое марки «БрандГласс ПАРАФЛАМ-EIW60», толщиной 24 мм (производства ООО «НПО Бранд гласс» по ТУ 23.12.12-001-16721960-2017), со стационарным порогом, толщиной полотна не менее 60 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-001-35742293-2022 «Двери и люки противопожарные металлические. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1502/11-2022 от 30.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/27-09/22 от 04.10.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные противопожарные двери и ворота метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60. При хранении изделий должна обеспечиваться их сохранность от повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий ОЖ4 ГОСТ 15150. Срок хранения – 2 года до ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента изготовления. Срок службы – не менее 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2022

ПО

29.11.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)